

Bescheinigung

Nr. **BAU 12124**
vom **15.06.2012**



DGUV Test

Prüf- und Zertifizierungsstelle
Fachbereich Bauwesen

GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	BETOMAX GmbH & Co. KG Dyckhoffstraße 1 D-41460 Neuss
Name und Anschrift des Herstellers:	BETOMAX GmbH & Co. KG Dyckhoffstraße 1 D-41460 Neuss
Produktbezeichnung:	Seitenschutzhalter
Typ:	Greif Neu (DIN EN 13374, Klasse A)
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Bauteil zur Herstellung einer Absturzsicherung an ausreichend tragfähigen Holzträgern oder Stahlprofilen mit Querschnitten Breite: $b=10$ cm und Höhe: $h=8$ cm bis 23 cm
Prüfgrundlage:	GS-BAU 01 – Ausgabe Januar 2009 DIN EN 13374 „Temporäre Seitenschutzsysteme“ – Ausgabe September 2004
Zugehöriger Prüfbericht:	DOK 622.82-Beto 10
Bemerkungen:	Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten. Da eine „Außergewöhnliche Belastung“ nach DIN EN 13374, Pkt. 6.3.6 ($F=1,25$ kN) ausgeschlossen wird, wurde auf den Nachweis hierfür verzichtet.

Ersetzt die Prüfbescheinigung 07008-GS vom 02.02.2007

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.
Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist gültig bis: **14.06.2017**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2010.


Dipl.-Ing. Univ. R. Hardegen
Der Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle



DGUV Test • Prüf- und Zertifizierungsstelle • Fachbereich Bauwesen • Landsberger Str. 309 • 80687 München
Telefon: 089 8897 – 858 • Telefax: 089 8897 – 859 • E-Mail: p-z-8@bgbau.de • Internet: www.bgbau.de

P2804
12.11
0019

900.001009 – Seitenschutz

GS-Zeichen



Normalausführung



Bei einer Höhe von 20 mm oder weniger
auch zulässige Ausführung

1) Bescheinigungs-Nummer

1. Der Bescheinigungsinhaber hat die Voraussetzungen einzuhalten, die bei der Herstellung des umseitig genannten Produktes zu beachten sind, um die Übereinstimmung mit dem geprüften Baumuster zu gewährleisten.
2. Die Prüf- und Zertifizierungsstelle führt in regelmäßigen Abständen Kontrollmaßnahmen zur Überwachung der Herstellung und rechtmäßigen Verwendung des GS-Zeichens durch.
3. Die für die Herstellung verantwortliche Person hat sich zur Einhaltung der Voraussetzungen nach Nummer 1 und Duldung der Kontrollmaßnahmen verpflichtet.
4. Die Prüf- und Zertifizierungsstelle entzieht dem Bescheinigungsinhaber die Zuerkennung des GS-Zeichens, wenn sich die Anforderungen nach § 7 Absatz 1 Satz 2 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetz geändert haben oder die Voraussetzungen nach Nummer 1 nicht eingehalten werden.
5. Das GS-Zeichen darf nur verwendet und mit ihm darf nur geworben werden, wenn die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetz erfüllt sind.

PRÜFBERICHT

Aktenzeichen: DOK 622.82-Beto 10
Prüfzeichen: GS
Gültigkeit: 5 Jahre

ALLGEMEINES

Antragsteller*: Betomax GmbH & Co.KG
Dyckerhofstraße 1
D – 41460 Neuss

Hersteller*: wie vor

GERÄTEART

Produktbezeichnung *: Seitenschutzhalter
Typ (en) *: „GREIF NEU“
(DIN EN 13374, Klasse A)

PRÜFUNG

Prüfantrag vom: 12.10.2011 (Verlängerung)
Angebot vom: 27.03.2012
Tag der Prüfung: 27.04.2012
Prüfer: Herr R.Otto
Vertreter des Antragstellers: Herr Reuber

PRÜFGRUNDLAGEN *

- ☒ Grundsätze für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Gerüsten, Gerüstbauteilen und gerüstähnlichen Einrichtungen (GS-Bau 01, Ausgabe Januar 2009)
- ☐ Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von speziellen Fassadenbefahranlagen für Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten (GS-Bau 13, Ausgabe Januar 1998)
- ☐ Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der bedingten Betretbarkeit oder Durchsturzicherheit von Bauteilen bei Bau- oder Instandhaltungsarbeiten (GS-Bau 18, Ausgabe Februar 2001)
- ☐ Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung durchsturzfester oder nicht planmäßig begehbare Bauteile (GS-Bau 18.1, Ausgabe Juli 2004)
- ☐ Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der Durchsturzicherheit von Unterdeckbahnen (GS-Bau 20, Ausgabe Oktober 2003)
- ☐ Grundsätze für die Prüfung von Seitenschutzbauteilen Randsicherungen und Dachschutzwänden (GS-Bau 21, Ausgabe April 2003)
- ☐ BG-Information Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und Dachschutzwänden als Absturzsicherung bei Bauarbeiten (BGI 807, Oktober 2002)
- ☐ DIN 4420-1, Ausgabe 2004-03)
- ☐ DIN EN 12810-1, Ausgabe 2004 -03 (Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen)
- ☐ DIN EN 12810-2, Ausgabe 2004 -03 (Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen)
- ☐ DIN EN 12811-1, Ausgabe 2004-03
- ☐ DIN EN 12811-2, Ausgabe 2004-03
- ☐ DIN EN 12811-3, Ausgabe 2004-03
- ☐ DIN 18 160 Teil 5, Ausgabe 05.1998 (**Prüfkraft 1,5 kN**)
- ☒ DIN EN 13374 „Temporäre Seitenschutzsysteme“ (Ausgabe September 2004)
- ☐ EN 516, Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen, Einrichtungen zum Betreten des Daches (Fassung August 1995)
- ☐ EN 517, Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen, Sicherheitsdachhaken (Fassung August 1995)
- ☐ Prüfung auf Arbeitssicherheit für Gerüstböcke, hier: Nachweis der Tragfähigkeit durch Versuche, (Fassung Oktober 1979)
- ☐ Grundsätze für die Prüfung von Belageteilen in Fang- und Dachfanggerüsten sowie von Schutzwänden in Dachfanggerüsten (BGG 927, Januar 1996)
- ☐ BG-Regel - Dacharbeiten (BGR 203, Ausgabe April 2000)
- ☐ BG-Regel - Dacharbeiten, Anhang 1 Dachdeckerauflegeleiter (BGR 203, Ausgabe 2000)
- ☐ BG-Regel - Dacharbeiten, Anhang 2 Dachdeckerstühle (BGR 203, Ausgabe 2000)
- ☐ BG-Regel - Treppen bei Bauarbeiten (BGR 113, Ausgabe Januar 1996)
- ☐ BG-Regel - Gerüstbau Montagegerüste in Aufzugsschächten (BGR 175, Ausgabe Januar 2002)

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG *

Bauteil zur Herstellung einer Absturzsicherung an ausreichend tragfähigen Holzträgern oder Stahlprofilen mit Querschnitten Breite: $b=10\text{cm}$ und Höhe: $h=8\text{cm}$ bis 23 cm .

PRÜFUNTERLAGEN

Versuchsbericht:	Prüfbericht Nr. 2006 21823-05 vom 30.11.2006 des Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsschutz.
Konstruktionszeichnungen:	Nr. 03-8003-0503/3 vom 29.11.2006 Nr. 03-8003-0505 vom 06.10.2006 Nr. 04-8003-0504 vom 04.10.2006 Nr. 04-8003-0507 vom 23.10.2006 Platte mit Gewindestück Version „250806“ Balkenenden Version „250806“
Beschreibung / Prospekte:	nicht vorhanden
Lichtbilder:	vorhanden
Standsicherheitsberechnung:	Nachweis durch Versuch.
Aufbau- und Verwendungsanleitung:	Stand 12.2006 Bitte im Punkt „Wichtige Hinweise“ die ZH 1/584 durch die BGI 807 „Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und Dachschutzwänden als Absturzsicherung bei Bauarbeiten“ ersetzen.

KENNZEICHNUNG

Art der Ausführung:	Aufkleber
Ort der Anbringung:	Bauteil

ANGABEN AUF DEM SCHILD

Herstellerzeichen:	Betomax
Typ:	GREIF NEU

SONSTIGE KENNZEICHNUNG

DIN EN 13374-A

GUTACHTEN ANDERER STELLEN

Nicht vorhanden

BEMERKUNGEN*

Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.

Da eine „Außergewöhnliche Belastung“ nach DIN EN 13374, Pkt. 6.3.6 ($F=1,25 \text{ kN}$)

Ausgeschlossen wird, wurde auf den Nachweis hierfür verzichtet.

Nachfolgebescheinigung zur GS-Prüfbescheinigung Nr. 07008 vom 02.02.2007.

ERGEBNIS DER PRÜFUNG

Das Gerät ☒ entspricht ☐ entspricht nicht den o. a. Prüfgrundlagen.

10717 Berlin, 27.04.2012

Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT



.....
Dipl.-Ing. R. Otto
Prüfer Bereich 1
Bauarbeiten und Gerüste

*) Angaben für die Prüfbescheinigung